

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 107, obręb Cisy oraz 104 i 109/1, obręb Grobelno, gm. Malbork”

Malbork, dnia 14.09.2026 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 11.09.2026 r.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 14.09.2026 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 107, obręb Cisy oraz 104 i 109/1, obręb Grobelno, gm. Malbork” – nr ogłoszenia 2026/BZP 00424749 z dnia 2026-09-07.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie.
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Pytanie:

1. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kruszywa o zadanej frakcji pochodzącego z recyklingu do wykonania podbudowy: **Wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia frakcji 0/31,5 typu "juman" stabilizowanego mechanicznie o gr 10 cm?**

Odpowiedź:

1. Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania kruszywa pochodzącego z recyklingu do wykonania przedmiotowej podbudowy.



Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech Jan
Łukasiewicz

Date / Data: 2026-
09-14 12:30