

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś – Sołectwo Wielbark Poligon, gmina Malbork – pod budowę III etapu drogi”

Malbork, dnia 14.09.2026 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 09.09.2026 r.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 14.09.2026 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś – Sołectwo Wielbark Poligon, gmina Malbork – pod budowę III etapu drogi” – nr ogłoszenia 2026/BZP 00413579/01 z dnia 2026-08-31 r.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie.
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Pytanie:

1. Proszę o potwierdzenie, iż przepompownia nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
2. Czy rura PVC DN 200 od studni SI do studni SR wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?
3. Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiaru w wersji .ath. Znacznie ułatwi to wykonawcy przygotowanie kosztorysu ofertowego.
4. Proszę o załączenie projektu zasilania neutralizatora odorów.
5. Proszę o udostępnienie Warunków Technicznych nr 3354, znak L.dz.DT/706/26r. z dn. 13.03.2026 r., wydanych przez PWiKw Malborku Sp. z o.o.
6. Proszę o załączenie przedmiarów dla branży drogowej - rozbiórki i odtworzenia nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych.
7. Czy rozbiórka i odtworzenie nawierzchni należy wykonać w śladzie wykopu czy na całej szerokości jezdni?
8. Czy odtworzenie nawierzchni należy wykonać z materiałów z rozbiórki?
9. Czy wykonawcy będzie naliczana opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego?
10. Proszę o załączenie dokumentacji geologicznej wraz z kartami odwiertów.

Odpowiedź:

1. Przepompownia nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
2. Rura PVC DN 200 od studni SI do studni SR: wykonane jest 12 m rurociągu poza zakresem drogowym. Pozostały odcinek należy wykonać od studni SI 3.
3. Przedmiar w wersji .ath zostaje załączony.
4. Projekt zasilania neutralizatora odorów zostaje załączony.
5. Warunki Techniczne nr 3354, znak L.dz. DT/706/26r. z dnia 13.03.2026 r., wydane przez PWiK w Malborku Sp. z o.o., zostają załączone.
6. Roboty w zakresie branży drogowej, tj. rozbiórka i odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych, znajdują się poza zakresem przedmiotu zamówienia.
7. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni znajdują się poza zakresem przedmiotu zamówienia.
8. Nie dotyczy.
9. Nie. Wykonawcy nie będzie naliczana opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego.
10. Dokumentacja geologiczna wraz z kartami odwiertów zostaje załączona.